

Proj. "GPWP"


Nazwa obwodu	Przełącznik wyboru faz	Zasilanie ze złącza ZK-3a nr 83351	Zasilanie do istniejącej rozdzielni głównej obiektu
--------------	------------------------	------------------------------------	---

Istn. Rozdz. główna

Nazwa obwodu	Zasilanie ze złącza GPWP	Obwody istniejące	Zasilanie do tablicy głównej TG fizjoterapii
--------------	--------------------------	-------------------	--



Proj. "TG"

Numer obwodu	1	2	3	4
Nazwa obwodu	Zasilanie z rozdzielni głównej obiektu	Ochronnik przepięciowy B + C	Zasilanie tablicy wymiennikowni TW	Gniazda 230 V pom. 1.02, 1.03
P [kW]	-	-	-	2
Ilość modułów [szt]	15	7	4,5	2



Typowy przycisk p. poż.
zainstalować przy wejściu
głównym do obiektu

Typowy przycisk p. poż.
zainstalować przy dźwigu
dla niepełnosprawnych



PROJEKT PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ CENTRUM FIZJOTERAPII W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W KRZYŻANOWICACH Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PPOŻ						
Inwestor GMINA KRZYŻANOWICE ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice		Branża ELEKTRYCZNA			<div>wandll</div> <div>FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA</div> <div>44-295 Nowa Wieś, ul. Rybnicka 10</div> <div>tel. (0-32) 430 00 81</div> <div>Nr ewid. DG-643/93</div> <div>www.wand2.pl</div>	
		Nazwisko	Nr. uprawnień / ewidencyjny	Podpis		
Nazwa projektu PROJEKT TECHNICZNY		Projektował technik J. Fojcik	Nr upr.: 118/90 Nr ewid.: SLK/IE/3560/01		Podziałka:	
Nazwa rysunku SCHEMAT IDEOWY UKŁADU ZASILANIA POMIESZCZEŃ FIZJOTERAPII						
Nr rysunku E5	Data listopad 2019	Wykonał mgr inż. J. Pyszny			Nr arkusza	