

Zamawiający:
Gmina Krzyżanowice
ul. Główna 5
47- 450 Krzyżanowice

Gp-Zp.27101.9.2025

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie: **„Odbudowa zniszczonych rowów po powodzi w miejscowościach: Owsiszcze, Krzyżanowice, Tworków i Rudyszwałd” - podziałem zamówienia na części.**

Zadanie realizowane w ramach wydanej decyzji Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.3.166.2025.MF.2421 z dnia 3 czerwca 2025 r. oraz decyzji nr MF/FG6.4143.3.154.2025.MF.2337 z dnia 29 maja 2025 r. o zapewnieniu finansowania wydatków ze środków budżetu państwa uwzględnionych w rezerwie celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie złożone w dn. 01.09.2025 r. w postępowaniu dot. Część III – „Odbudowa rowu nr H-20 w Tworkowie”


Pytanie 1

Proszę o wskazanie kodu produktu ewentualnie producenta, u którego możemy kupić prefabrykat ściekowy gr. 11 cm (90 x 50 cm) wskazanego w części III – (ID 985) „Odbudowa rowu nr H-20 w Tworkowie”. Czy możliwa jest wymiana tego produktu na korytko HAŁCNÓW o wymiarach 70 x 50 w tej części?

Odpowiedź

Informujemy, że nie ma możliwości zmiany wymiarów szerokości z 90 cm na 70 cm prefabrykatu ściekowego, gdyż w rowie częściowo ocalało istniejące umocnienie, do którego należy wykonać kontynuację. W dokumentacji robót wskazano minimalną grubość prefabrykatu ściekowego tj. 11 cm. W obrocie detalicznym istnieją prefabrykaty o wskazanych wymiarach szerokości 90 cm np.:

 Korytko typu Bieruń



z up. WÓJTA
Wolfgang KroczeK
ZASTĘPCA WÓJTA