



Krzyżanowice, dnia 13.12.2023 r.

GMINA KRZYŻANOWICE
47-450 Krzyżanowice, ul. Główna 5
tel. +32/4194050 fax. +32/4194234
ug@krzyzanowice.pl

Nr GP-D.7234.2.78.2023

Biuro Projektowo-Usługowe
„ALDA” s.c.
Hanna i Janusz Franiczek
ul. Skrzyszowska 39C
44-300 Wodzisław Śląski

Dot. warunków technicznych dla projektowanej kanalizacji deszczowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Piaskowej w Tworkowie”

W związku z opracowaniem dokumentacji projektowej dot. przebudowy ul. Piaskowej w Tworkowie Gmina podaje warunki techniczne dla projektowanej kanalizacji deszczowej:

1. sieć kanalizacji deszczowej dostosować do docelowych potrzeb odwodnienia drogi w miejscu projektowanym,
2. projektowaną sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać przyjmując kanały kanalizacji grawitacyjnej PVC-U, SN 8, SDR 34 z wydłużonym kielichem, łączone na uszczelkę gumową,
3. studnie rewizyjne wykonać jako betonowe o średnicy Ø 1000 mm z włazami zabezpieczonymi przed kradzieżą, o klasie dostosowanej do obciążenia w miejscu zabudowy,
4. w przypadku kolizji projektowanej sieci z innymi urządzeniami podziemnymi należy zaprojektować ich zabezpieczenie zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli lub zarządców tych sieci,
5. projektowany odcinek kanalizacji włączyć do istniejącej studni rewizyjnej w rejonie budynku nr 41.

Z UP. WÓJTA
Małgorzata Krzemien
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

S. Bloksa
Opr. S. Bloksa
Referat Gospodarki Przestrzennej
Tel. 32 419 40 50 wew. 152
drogownictwo@krzyzanowice.pl