

Zamawiający:
Gmina Krzyżanowice
ul. Główna 5
47- 450 Krzyżanowice

Gp-Zp.27101.11.2025

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie: **„Budowa oczyszczalni ścieków w Krzyżanowicach”** Zadanie realizowane w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje kanalizacyjne w latach 2021-2025.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania złożone w dn. 24.09.2025 r. w ww. postępowaniu.

„(...) na podstawie treści SWZ rozdział 7 pkt 7.2 ppkt. 22) prosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Pytanie 1:

Zgodnie z zapisem SWZ rozdział 4 „Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: do 55 dni od dnia zwarcia umowy. Uwaga: Zamawiający wyżej określił orientacyjny termin wyliczony w dniach. (...) Dlatego zamówienie winno być zakończone nie dłużej niż do 30.12.2025 r.”

Zgodnie z deklaracją producenta **czas dostawy wynosi 2 miesiące od potwierdzenia zamówienia**, zatem nie jest możliwy termin wykonania całego zadania do 55 dni. Wnosimy o modyfikację terminu realizacji. Po zmianie zapis brzmiałby „Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: do 90 dni od dnia zawarcia umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapisy rozdziału 4 SWZ określające termin realizacji zamówienia pozostają bez zmian.

Pytanie 2:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej w zakresie wykonania zasilania dla układu oczyszczalni wraz ze wskazaniem miejsca włączenia i stosownymi uzgodnieniami.

Odpowiedź:

Zasilanie docelowe w energię elektryczną dla układu oczyszczalni leży po stronie Zamawiającego. Przyłącze energetyczne znajduje się poza zakresem niniejszego zadania. W celu przeprowadzenia odbiorów, Wykonawca winien zapewnić tymczasowe zasilanie elektryczne niezbędne do wykonania prób, pomiarów oraz sprawdzenia prawidłowości działania zainstalowanych urządzeń.

Pytanie 3:

Czy oczyszczalnia ma zostać wpięta do systemu wizualizacji użytkownika zajmującego się jej obsługą? Jeśli tak to prosimy o podanie jakim systemem dysponuje użytkownik (wraz z podaniem parametrów systemu). Proszę o podanie w jakiej poz. przedmiaru należy wycenić.

Odpowiedź:

Gmina nie posiada systemu wizualizacji, dlatego nie przewiduje się wpięcia oczyszczalni do zewnętrznego systemu. Wycena tego zakresu nie jest wymagana w przedmiarze.

Pytanie 4:

Dot. poz 49. Zakup i montaż oznakowania pionowego. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w zakresie docelowego oznakowania poziomego i pionowego w celu prawidłowej wyceny pozycji przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć następujące oznakowanie pionowe:

Tablica informacyjna o treści:

„Teren prywatny. Dojazd wyłącznie dla służb oraz osób uprawnionych. Oczyszczalnia Gminy Krzyżanowice” Znak drogowy B-1 „Zakaz wjazdu” – 1 kpl.

Słupki stalowe ocynkowane do montażu w/w oznakowania – zgodnie z potrzebami montażowymi.

Pytanie 5:

Czy w związku z realizacją inwestycji wykonawca poniesie opłaty za zajecie terenu?

Odpowiedź:

Realizacja inwestycji nie przewiduje zajęcia pasa drogowego.

Pytanie 6:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej w zakresie parametrów ogrodzenia oczyszczalni.

Odpowiedź:

Parametry techniczne ogrodzenia znajdują się na rys nr Is-9. Przewidziano - ogrodzenie panelowe, grubość drutu min 5mm, wysokość zgodnie z rys, min 170cm

Pytanie 7:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej w zakresie parametrów szlabanu.

Odpowiedź:

W ramach zadania przewiduje się do wykonania szlaban automatyczny o długości 5,0 m, wyposażony w oświetlenie LED oraz sterowany pilotem. Szlaban będzie zgodny z opisem technicznym i przeznaczony do obsługi wyłącznie przez osoby uprawnione, które będą korzystać z identyfikatorów zbliżeniowych RFID.

Pytanie 8:

Wykonawca prosi o wyjaśnienie zasad zatrudniania podwykonawców w związku z treścią SWZ pkt 3.8 Informacje o podwykonawstwie oraz pkt 15. Formularza ofertowego:

'3.8 SWZ

Pkt 1) 3.8 Informacje o podwykonawstwie:

- 1) Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (Podwykonawcy) wskazać w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik 1 do SWZ), jaka część zamówienia (robót) będzie realizowana przez podwykonawców i podania firm podwykonawców, jeżeli są już znani (z zastrzeżeniem pkt 4).
- 2) pkt 2) Wykonawca, który nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, winien wpisać w formularzu oferty „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli

Wykonawca zostawi ten punkt formularza oferty niewypełniony (puste pole), będzie to oznaczało, że zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi Wykonawcy (bez udziału podwykonawców).

„pkt 15 Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy **sami / przy udziale Podwykonawców***(należy podać jaką część zamówienia (robót) będzie realizowana przez Podwykonawców i dane firm Podwykonawców- jeżeli są znani) (wypełnić, jeśli dotyczy):((...)”

Czy brak wskazania zakresu prac w formularzu ofertowym w pkt 15, mimo iż na tym etapie sugeruje to, że Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi, pozwala Wykonawcy na późniejszym etapie realizacji zamówienia zatrudnienie podwykonawców? Nie zawsze na etapie składania ofert taka wiedza jest Wykonawcy znana: czy i w jakim zakresie, któremu podwykonawcy powierzy prace podwykonawcze. Zgodnie z art. 462 PZP i komentarzem do niego- takie wskazanie na etapie oferty zakresu prac dla podwykonawców ma jedynie charakter informacyjny, który nie stoi na przeszkodzie dalszym zmianom na etapie realizacji zamówienia. Dopuszczalna jest zatem sytuacja, w której Wykonawca w formularzu ofertowym nie uzupełnia zakresu prac podwykonawców (zostawia puste pola w ofercie i jednocześnie nie dopisuje sformułowania „nie dotyczy”) ale przed przystąpieniem do realizacji zamówienia albo w jego trakcie podaje nazwy i zakres prac, które zamierza zlecić podwykonawcom.

„Art. 462 ust. 2 PZP przyznaje zamawiającym uprawnienie do żądania wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Najczęściej uprawnienie to przejawia się poprzez obowiązek wypełnienia tabeli lub stosownego formularza, będących integralną częścią formularza ofertowego lub stanowiących załącznik do SWZ.

Przepis art. 462 ust. 2 odnosi się do planów lub intencji wykonawcy. Oznacza to, że informacje przedstawione w ofercie nie muszą mieć odzwierciedlenia w tym, jaki zakres przyjmie podwykonawstwo w trakcie realizacji umowy. W związku z tym, **wskazany w ofercie zakres podwykonawstwa może ulec zawężeniu lub rozszerzeniu, a wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia innym podmiotom niż wskazanym w ofercie.**

<https://www.traple.pl/obowiazki-zwiazane-z-korzystaniem-z-podwykonawstwa-w-zamowieniach-publicznych/>

Dodatkowo, wykonawca prosi o wyjaśnienie intencji dla zapisu Umowy w paragrafie 4 ust. 7- pozostawione jest miejsce na uzupełnienie nazw podwykonawcy robót. Czy w przypadku, gdy Wykonawca zgłosi Podwykonawcę na etapie realizacji zamówienia – wówczas do umowy wprowadzony będzie aneks z nowym zakresem i danymi podwykonawcy?

Wykonawca wnosi o potwierdzenie przyjmowania przez Zamawiającego takiej wykładni i rozumienia przepisu art. 462 w związku z treścią zapisów pkt 3.8 SWZ oraz pkt 15 formularza ofertowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza przyjęcie takiej wykładni w sytuacji gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia robót podwykonawcy, a Wykonawca samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu i tym samym nie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego.

Aneks do umowy zostaje zawarty w przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności z § 21 projektowanych postanowień do umowy. W sytuacji, gdy Wykonawca zgłosi Podwykonawcę na etapie realizacji zamówienia – zastosowanie będą miały zapisy § 4 projektowanych postanowień do umowy.

Z up. WÓJTA
Wolfgang KroczeK
ZASTĘCPA WÓJTA