

Zamawiający:
Gmina Krzyżanowice
ul. Główna 5
47- 450 Krzyżanowice

Gp-Zp.27101.11.2025

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie: **„Budowa oczyszczalni ścieków w Krzyżanowicach”** Zadanie realizowane w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje kanalizacyjne w latach 2021-2025

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie złożone w dn. 18.09.2025 r. w ww. postępowaniu.

Pytanie

(...) na podstawie treści SWZ rozdział 7 pkt 7.2 ppkt. 22) prosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

1. Wykonawca prosi o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej (w szczególności: opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektów geotechnicznych etc.) oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Dokumentacja taka jest wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Udostępnienie powyższych materiałów pozwoli na właściwe przygotowanie oferty oraz ocenę ryzyka związanych z realizacją inwestycji.

Odpowiedź

Zamawiający załącza opinię geotechniczną na stronie: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8f7aad34-edf6-4922-864e-dd4eb0860963> oraz na <https://www.krzyzanowice.pl/bip/>, stanowiącą część dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Budowa hali sportowej – projekt zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej”.

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych w rejonie planowanej inwestycji ustalono, że warunki gruntowe są korzystne. Występuje tam jednorodna warstwa gruntów o dobrych i średnich parametrach geotechnicznych. Zwierciadło wody gruntowej zlokalizowane jest poniżej planowanego poziomu posadowienia, co eliminuje ryzyko zalewania wykopów. Do głębokości 5 m p.p.t. nie stwierdzono obecności wód gruntowych ani niekorzystnych zjawisk geologicznych. W związku z powyższym teren ten został zakwalifikowany jako obszar o prostych warunkach gruntowych.

Z up. WÓJTA
Wolfgang KroczeK
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik:
– Opinia geotechniczna