

Krzyżanowice 16.03.2026 r.

Zamawiający:

Gmina Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice

Gp-Zp.27102.1.2026**Uczestnicy postępowania**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na zadanie: „**Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Gminy Krzyżanowice**”

Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Działanie 10.06 „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.”

Projekt pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych w budynkach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice” o numerze FESL.10.06-IZ.01-0CG5/24 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie 10.06 „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień na następujące pytanie z dnia 13.03.2026 r.:

Zapytanie wraz z odpowiedzią:**Pytanie:**

W związku z wymaganiami dotyczącymi instalacji paneli fotowoltaicznych, a w szczególności z ograniczeniem wymiarów pojedynczego panelu do **maksymalnie 2094 × 1038 × 35 mm**, napotkaliśmy istotną trudność w pozyskaniu odpowiednich komponentów.

Standardowe panele o mocy **≥450 Wp**, które są obecnie dostępne na rynku, mają szerokość **ok. 1134 mm**, co przekracza dopuszczalne 1038 mm. Panele o starszej generacji, mieszczące się w tym limicie, ale są już praktycznie niedostępne, a ich pozyskanie może wiązać się z opóźnieniami i ograniczoną ofertą.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wskazanie, czy możliwe jest zastosowanie paneli o większej mocy (przekraczających 450 Wp) oraz większy wymiar paneli, wtedy ich liczba w instalacji będzie mniejsza i będą zajmowały mniejszą powierzchnię.

Odpowiedź:

Powyższe zostało uregulowane w pkt 3.1 IV pkt 10 SWZ dotyczącego niniejszego postępowania tj. „(...) 10. Zamawiający, dla każdego z budynków, dopuszcza dostawę

Gp-Zp.27102.1.2026

i montaż innej ilości paneli fotowoltaicznych niż przyjęto w projektach technicznych pod warunkiem, iż wskazane tam parametry w zakresie mocy poszczególnych paneli jak i całej instalacji dla danego budynku są wartościami minimalnymi”.

*z up. WÓJTA
Wolfgang Kroczek
ZASTĘPCA WÓJTA*

Przyg. M. Jaworek/A. Wojak

Gp-Zp.27102.1.2026