

Krzyżanowice 25.03.2026 r.

**Zamawiający:**

Gmina Krzyżanowice  
ul. Główna 5  
47-450 Krzyżanowice

**Gp-Zp.27101.3.2026****Uczestnicy postępowania**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na zadanie: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice – Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Oświaty**”.

*Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminach Krzyżanowice, Krzanowice i Rudnik” o numerze FESL.02.02-IZ.01-0C28/24 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”;  
Działanie FESL.02.02 „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT”.*

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień na następujące pytania:

**Zapytanie z dnia 23.03.2026 r. wraz z odpowiedzią:****Pytanie 1:**

W opisie technicznym projektu technicznego branży sanitarnej pkt.5 podano temperaturę obliczeniową czynnika grzewczego instalacji c.o. tz/tp 70/55°C oraz podano, że źródłem ciepła będzie kocioł gazowy wiszący kondensacyjny (z zamkniętą komorą spalania) jednofunkcyjny o mocy do 45 kW (dla parametrów Tz/ Tp = 80/ 60 °C). Na nr IS-8 rozwinięcie instalacji c.o. podano, że łączne obciążenie cieplne instalacji wynosi 37 442 W.

Proszę zatem o potwierdzenie, że spełniać będzie wymagania przetargowe kocioł gazowy wiszący kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, jednofunkcyjny o mocy znamionowej 9,1-42,4 kW dla parametrów Tz/ Tp = 50/30° oraz o mocy znamionowej 8,0-40,0 kW dla parametrów Tz/ Tp = 80/60°.

W przeciwnym wypadku proszę o podanie wymaganych parametrów kotła gazowego oraz o potwierdzenie, że podane wymagania spełnia więcej niż jedno aktualnie produkowane urządzenie, tak aby nie były naruszane zasady uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź:**

Należy dobrać kocioł dla obciążenia cieplnego 37,5KW oraz temp Tz/Tp= 70/55 C zgodnie z załączoną dokumentacją.

z up. WÓJTA  
Wolfgang Kroczek  
ZASTĘPCA WÓJTA

Przygotowała: M. Jaworek