

Krzyżanowice 30.03.2026 r.

Zamawiający:

Gmina Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice

Gp-Zp.27101.3.2026**Uczestnicy postępowania**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na zadanie: **„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice – Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Oświaty”**

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminach Krzyżanowice, Krzanowice i Rudnik” o numerze FESL.02.02-IZ.01-0C28/24 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”; Działanie FESL.02.02 „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień na następujące zapytanie z dnia 27.03.2026 r.:

Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedzią:**Pytanie:**

Celem ustalenia kosztu utylizacji zbiorników oleju opałowego proszę o podanie ich wymiarów i pojemności, a także materiału z jakiego są wykonane. Proszę także o określenie jaką ilość oleju opałowego pozostałego w zbiornikach i instalacji należy przyjąć do utylizacji.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące ustalenia kosztu utylizacji zbiorników oleju opałowego informujemy, że:

- na obiekcie znajdują się 4 zbiorniki o pojemności 2000 litrów każdy,
- wymiary pojedynczego zbiornika: wysokość 165 cm, szerokość 75 cm, głębokość 200 cm,
- zbiorniki wykonane są z tworzywa sztucznego.

Na dzień dzisiejszy kotłownia pozostaje w eksploatacji. Ilość oleju opałowego pozostałego w zbiornikach oraz instalacji jest minimalna i wynika z bieżącego użytkowania w trakcie trwającego sezonu grzewczego. Dokładna ilość do utylizacji będzie możliwa do określenia po zakończeniu eksploatacji kotłowni.

Dodatkowo informujemy, iż zmianie uległ przedmiar robót branży sanitarnej (Zał. Nr 10 do SWZ) w pozycji nr 2, który staje się integralną częścią SWZ.

Strona 1 z 2

Gp-Zp.27101.3.2026

UWAGA!

Zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aby wszyscy zainteresowani w równym stopniu mogli zapoznać się ze zmianą Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz w związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniu 30.03.2026 r. (zostaje umieszczony dodatkowy plik pn. „Zapytania z dnia 30.03.2026 r.”)

- I. **Zamawiający informuje, że powyższe zapytanie i odpowiedź stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- II. Mając na uwadze powyższe pytanie i odpowiedź Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 11 oraz 8 i 9 SWZ.
*Powyższa zmiana treści SWZ powoduje: zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00158878/01 z dnia 17.03.2026 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 30.03.2026 r. w BZP pod numerem 2026/BZP 00177031/01 Zamawiający zamieszcza również zmienioną SWZ z dnia 30.03.2026 r.*
- III. *W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza zaktualizowany Przedmiar Zał. Nr 10 w branży sanitarnej.*
- IV. *Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.*

Z up. WÓJTA
Małgorzata Krzemien
ZASTĘPCA WÓJTA

Przyg. A. Wojak/M. Jaworek